

質 問 回 答 書

件 名	エアハンドリングユニット更新工事（第1工区）		
回答日	令和5年12月19日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 藤田
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和5年12月13日付質問書			
	質疑内容	回 答	
1	内訳書の1-7廃材処分工事について、ア スベスト撤去処分費(含有試験費含む)とあり ますが、対象及び個数が記載されてお りません。対象物の種類及び各サイズ・数量 をご教示ください。(例：保温材、ダクト パッキン、配管エルボなど)	1 ダクト、配管の保温材の6箇所程度。 詳細場所は工事打合せによる。	
2	入札説明書内において標準工期が180 日となっておりますが、現状機器の納期 が承認から120日かかりますので、それ 以上の工期延長は可能でしょうか。	2 標準工期を180日とするが、やむを得な い事情により工期延長が必要な場合は別 途協議による。	
3		3	
4		4	
5		5	