

質 問 回 答 書

件 名	625kVAガスタービン発電機蓄電池更新工事		
回答日	令和6年7月23日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和6年7月9日付質問書			
質問内容		回 答	
1 ガスタービン発電機のメーカー名等の 情報をご教示いただくことは可能で しょうか。		1 株式会社日立製作所製です。	
2		2	
3		3	

質 問 回 答 書

件 名	625kVAガスタービン発電機蓄電池更新工事		
回答日	令和6年7月23日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和6年7月17日付質問書			
質問内容		回 答	
1 工期は180日になっておりますが、竣工日が記載ありませんが年度をまたいでも大丈夫でしょうか。 また、蓄電池の納期が遅れた場合、工期延長は可能でしょうか。		1 契約後、180日が工期となっております。工期延長は協議によって決定いたします。	
2 蓄電池ですが、当初見積もったものはMSEX-200 200Ahでよろしいでしょうか。図面にはMSE-200更新とありますがこれは既設型式との認識でよろしいでしょうか。また、長寿命化を優先したほうがよろしいでしょうか。その場合、型式が若干変わります。		2 本工事の発注型式はMSEX-200 200Ahです。MSE-200は既設電池の型式となり、本工事は組電池の更新を実施する予定です。型式の変更については、協議によります。	
3		3	