

点 検 仕 様 書

件名 茨城県立中央病院 高圧受変電設備（常用系）点検業務委託

1 点検概要

茨城県立中央病院（以下「病院」という。）の高圧受変電設備常用系（エネルギーセンター棟2階）の点検を行う。

2 数量等

別紙数量内訳書による。

3 点検項目

（1）エネルギーセンター棟2階，常用の高圧受変電設備点検

（2）停電作業補助及び停電に伴う仮設作業

4 成果品

以下のドキュメントを，A4又はA3版紙媒体で病院に納入すること。

（1）点検計画書

（2）作業結果報告書

5 特記事項

（1）本点検について、点検日・点検時間は病院や関係各所との協議を十分に行い決定すること。
2月の土曜日に点検を想定している。

（2）事前に仮設を行う際は、病院と協議を行い作業にあたること。

（3）停電作業計画書を作成し、病院の承諾を得ること。
例年，常用系の停電及び点検は1時間 で実施している。

（4）本仕様書に記載されていない事項は，最新版の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕様書及び同解説による。その他，業務上の疑義が生じた場合には，別途協議のうえ，病院の指示に従うものとする。

6 添付参考図面

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>茨城県立中央病院配置図</u> | 1 | 葉 |
| 2. | <u>エネルギーセンター棟受変電設備単線結線図</u> | 1 | 葉 |
| 3. | <u>救急・循環器センター棟受変電設備単線結線図</u>
(発電機運転のため) | 1 | 葉 |