

質 問 回 答 書

件 名	高圧受変電設備（常用系）点検業務委託		
回答日	令和6年11月8日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和6年11月6日付質問書			
質問内容		回 答	
1 「(2)停電作業補助及び停電に伴う仮設作業」とは、作業に必要な仮設であって、病院運営のためのものではないとの認識でよろしいですか。 そうではないとすると、その仕様と弊社が提供すべき部分と役務を教えてください。		1 停電に必要な仮設作業であり、病院運営のためのものではありません。	
2 「例年、常用系の停電及び点検は1時間で実施している。」とは、停電操作や安全措置と 作業時間を含めて停電時間が1時間との認識でよろしいですか。		2 PASの開放から再投入までの時間を1時間で実施しております。	
3 直接人件費の「メーカー立会費」とは、立会を必要とする対象とメーカーを教えてください。		3 全てのキュービクルが対象です。メーカーは株式会社白川電機製作所です。	