

冷温水ポンプ更新工事

実施設計図

図面リスト								
図面番号	建 築	縮尺						
	表紙・図面リスト	——						
M-01	全体配置図	1/700						
M-02	中央機械棟 1 階 平面図	1/100						

令和 7 年

茨城県立中央病院

案 内 図

常磐線

友和駅

笠間市役所

工事場所：茨城県立中央病院
笠間市鎌漕6528

N

[illegible]

	設 計 者					工事名称 冷暖水ポンプ更新工事		図面番号 M-01
		=	構造	電気	機械	図面名称 全体配置図		
						作図日		
						縮尺	A1 1:200 A3 1:1400	



CHP-2更新(防振接手100A,125A)

機器仕様

相	三相
出力	22 kW
極数	4 極
周波数	50 Hz
口径	125

参考型式：125×100FS4L522BE

中央機械棟 1 階平面図 S=1/00

承認	設計	担当

縮尺	1/100
設計年月日	

工事名称	冷温水ポンプ更新工事
図面名称	中央機械棟 1 階平面図