

仕様書（A重油単価契約）

1 調達物件名 A重油（JIS 1種1号）【共同購入】

2 調達期間 令和7年7月1日から令和7年9月30日

3 調達予定数量
① 茨城県立中央病院
200キロリットル程度
② 茨城県立こども病院
100キロリットル程度
計 300キロリットル程度

4 調達物件の規格、品質、性能

| 項目 | 反応 | 引火点 ℃ | 動粘度(50°C) mm ² /s | 流動点 ℃ | 残留炭素分 質量% | 水分 容量% | 灰分 質量% | 硫黄分 質量% |
|----|----|----------|---------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 性状 | 中性 | 60以上 | 20以下 | 5以下 | 4以下 | 0.3以下 | 0.05以下 | 0.1以下 |

5 発注方法 発注は、茨城県立中央病院、又は、茨城県立こども病院が各々FAXで日時及び数量を指定して注文をする。

なお、病院の特殊性から、緊急的に注文を行なわなければならないこともあるので、柔軟に対応すること。

6 納入方法 ① 茨城県立中央病院が指定する日時及び数量をタンクローリー車（14キロリットル車以下に限る。）で納入すること。
なお、1回あたりの納入数量は、通常14キロリットルで行っている。

② 茨城県立こども病院が指定する日及び数量をタンクローリー車（14キロリットル車以下に限る。）で納入すること。
なお、1回あたりの納入数量は、通常1号棟オイルタンクは12キロリットル、2号棟オイルタンクは6キロリットルで行っており、納入時間は、駐車場の混雑を避けるため通常7時とする。

7 納入場所 ① 茨城県笠間市鯉淵6528
茨城県立中央病院
本館及びがんセンター用オイルタンク、救急センター非常用発電装置用オイルタンク
※ 別添「茨城県立中央病院 オイルタンク位置図」参照

② 茨城県水戸市双葉台3丁目3－1

茨城県立こども病院

1号棟用オイルタンク、2号棟用オイルタンク

※ 別添「茨城県立こども病院 オイルタンク位置図」参照

8 調達の条件等

- ア 納入者は、納品時に納入した病院担当者の検査を受けること。
- イ 納入に要する経費は全て納入者の負担とする。
- ウ 納入者は、納品完了後、納品した各々の病院ごとに1か月分を取りまとめのうえ、納入した病院へ請求すること。
- エ 異常を発見した場合、若しくは予測された場合は、直ちに報告し、病院担当者の指示を受けること。
- オ 納入者は、病院の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供を行わなければならない。
- カ 業務実施に要する病院の施設、電力、水道等の費用は病院の負担とする。
- キ 災害時において、病院が必要な燃料を可能な限り確保し、優先的に供給すること。
- ク 単価の変動市場価格の著しい変動があった場合は、協議のうえ変更する。
- ケ この仕様書に定めない事項については、病院と納入者と協議のうえ定めることとする。