

## 質問に対する回答書について

「屋外監視カメラ 1式」の入札に係る質問について、下記のとおり回答します。

項目	事項	回答欄
①屋外監視カメラ	監視カメラの設置図面を提供いただくことは可能でしょうか。 または、入札参加確認通知後から入開札までの間に、現地確認を実施することは可能でしょうか。	閲覧可能。 現場確認可能。
①屋外監視カメラ	入札説明書 4 (5)にある「迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制」とは、どの程度を想定されていますか。 例：平日営業時間内の電話対応可能な窓口がある 等	平日営業時間内の電話連絡体制を有していること。
①屋外監視カメラ	仕様書 項目1 および2にある【・RBSS 認定品 (NDAA 準拠 Onvif ○○対応)】について、記載されら全てを満たすことが条件で相違ないでしょうか？ 例：RBSS 認定品、NDAA 非準拠の場合は同等品として認められないとの認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおり。 外部への映像データ流出を防ぐため。
①屋外監視カメラ	カメラ等機器の搬入設置作業について、平日にて実施することは可能でしょうか。 または、休日の作業実施が望ましいでしょうか。	土、日、祝祭日。
①屋外監視カメラ	録画期間に規定はありますか。	8日間。