

## 質 問 回 答 書

件 名	ボイラー室換気設備更新工事		
回答日	令和7年6月13日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和7年6月6日付質問書			
質問内容		回 答	
1 図面M-02におきまして、既設及び更新機器について型番の記載がありません。既設及び更新機器の参考メーカーがありましたらご教示ください。		1 型番は下記の通りです。なお、更新機器については参考型式とします。 既設SF-1:6SRMⅡ 既設EF-1:51/2SRMⅡ 更新SF-1:6SRM4 更新EF-1:51/2SRM4	