

質 問 回 答 書

件 名	エアハンドリングユニット更新工事（第3工区）		
回答日	令和7年9月11日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和7年9月3日付質問書			
質問内容		回 答	
1 入札公告書の2対象工事(4)工期180日間となっておりますが、現状機器の納期が承認後、1年かかる見込となっておりますが工期の延長は可能でしょうか。		工期の延長は契約後の協議によって可能です。また、発注図は参考型番のため、性能が同等品以上であれば他メーカーも材料承諾時に対応可能です。	

質 問 回 答 書

件 名	エアハンドリングユニット更新工事（第3工区）		
回答日	令和7年9月11日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和7年9月4日付質問書			
質問内容		回 答	
1 エアハンドリングユニットの納期に1年近くかかるも見込みのため、工期延長は可能でしょうか。		工期の延長は契約後の協議によって可能です。また、発注図は参考型番のため、性能が同等品以上であれば他メーカーも材料承諾時に対応可能です。	

質 問 回 答 書

件 名	エアハンドリングユニット更新工事（第3工区）		
回答日	令和7年9月11日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和7年9月9日付質問書			
質問内容		回 答	
1 「加湿用配管は、将来対応とする」となっているが、撤去は閉止弁までで良いのか。また、制御弁撤去後の配線は絶縁処理まででいいのか		閉止弁までの撤去です。配線は絶縁処理までです。	
2 SA用チャンバーは更新対象外でいいのか		SAチャンバーは更新対象外です。	
3 自動制御機器は、型番は参考とされているが、他メーカーに変更してもよいのか		型番は参考で、受注後の材料承諾によります。また、中央監視制御との連動が取れるものとしてください。	