

## 質 問 回 答 書

件 名	熱源機器水処理管理業務委託		
回答日	令和8年3月13日	作成者	茨城県立中央病院 経理課 三次 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296-77-1121		
令和8年3月9日付質問書			
質問内容		回 答	
1 仕様書にある年間使用見込量を大きく超えた場合、契約金額とは別に薬品の価格を請求することは可能でしょうか。		1 契約後の協議によります。	
2 仕様書 4業務内容の(2)にあります「病院の都合(機器増設等)により年間使用量に著しい変更が発生する場合は、病院との協議のもと変更後の見込数量を決定するとする。」とありますが、その際は契約金額に変更は生じますか。		2 契約後の協議によります。	
3 各使用薬品それぞれの1回に納品する数量をご教示下さい。		3 予定の1回あたりの数量はスライムコントロール剤160kg、冷却水系処理剤200kg、アクアスフォルテ40kg、サーモフレッシュ160kg程度です。	
4 混載便(宅急便)での薬品の納品可能でしょうか。		4 可能です。	

<p>5 ボイラー水及び冷却水の水質分析について、事前に採水容器をお渡し、現場のご担当者の方に採水をして頂くことは可能でしょうか。また、採水頂いたサンプルをご指定の分析センターへ送付頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>5 採水は可能ですが、分析センターへの送付は不可能です。</p>
<p>6 ボイラー水の採水および水質分析に関し、ボイラーの運転（運用）は1日何台の運転になりますでしょうか。</p>	<p>6 その日の蒸気使用量によります。</p>
<p>7 前項に関して、採水日に運転休止状態のボイラーでは、ボイラー水が採水できない可能性があり、その場合は該当のボイラーについては採水無しでよろしいでしょうか。</p>	<p>7 ボイラーの採水を当院で実施することは可能です。検査は仕様書で明記されている回数実施して下さい。</p>