

質 問 回 答 書

件 名	水ろ過設備更新工事		
回答日	令和 8 年 8 月 25 日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 森
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL 0296－77－1121		
令和 8 年 8 月 19 日付質問書			
質問内容		回 答	
1 新設濾過装置の使用は既設濾過装置の使用と同等であれば問題ないでしょうか。		1 図面M-02 機器表と同等品であれば問題ありません。	
2 最新の原水水質分析表はございますか。		2 消毒副生成物と味を除く40項目についての検査表があります。契約後提供することは可能です。	
3 既設濾過装置を使用しながらの工事でしょうか。		3 既設バイパス管を利用し、濾過装置を停止させて工事を実施します。	
4 基礎工事の設計寸法はございますか		4 既設基礎利用です。積算上は基礎との接続などを考慮して積算しております。	
5 計装工事の範囲は。		5 制御盤と濾過装置の計装、中央監視装置への警報が含まれています。	